

Postępowanie nr S21:271.10.2016

**WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: „Dostawa i montaż przepompowni ścieków w Środzie Wielkopolskiej

w rejonie ul. Lotniczej”

przez:

Środa XXI sp. z o.o.

ul. Daszyńskiego 5

63-000 Środa Wielkopolska

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Pytanie Wykonawcy:

„Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu otwarcia ofert ze względu na brak informacji dla sporządzenia prawidłowej wyceny”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ.

Termin składania ofert: 16.12.2016 r. g. 12:00

Termin otwarcia ofert: 16.12.2016 r. g. 12:15

2. Pytanie Wykonawcy:

„Dotyczy zapytania z dnia 13.12.2016 brakuje następujących informacji: długości rurociągu tłoczego”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Długość rurociągu tłoczonego: 352 m.

3. Pytanie Wykonawcy:

„Dotyczy zapytania z dnia 13.12.2016 brakuje następujących informacji: rzędnej wpięcia do studzienki rozprężnej”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Rzędna wpięcia do studzienki rozprężnej: 89,28 m n.p.m.

4. Pytanie Wykonawcy:

„Dotyczy zapytania z dnia 13.12.2016 brakuje następujących informacji: wysokość podnoszenia pompy”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Parametry pompy:

Q= 30m³/h

H=6 m

Moc P2 nie więcej niż. 3kW

5. Pytanie Wykonawcy:

„Proszę o podanie modelu modułu telemetrycznego”

Wyjaśnienia Zamawiającego:

MT – 101 lub MT 151 LED