



OPIS ODRYWIWU	ZASILANIE Z ZK-4	KONTROLA NAPIĘCIA	UKŁAD STEROWANIA	OŚWIETLENIE OPRAWA 1kW SK3/1	OŚWIETLENIE OPRAWA 2kW SK3/2	STEROWANIE STYCZNIKIEM	OŚWIETLENIE OPRAWA 2kW SK3/3	OŚWIETLENIE OPRAWA 2kW SK3/4	STEROWANIE STYCZNIKIEM
Pf	7,0			1,0	2,0		2,0	2,0	
Kz	1,0			1,0	1,0		1,0	1,0	
Pz	7,0			1,0	2,0		2,0	2,0	
				50% OŚWIETLENIA		50% OŚWIETLENIA			

SZAFKA SK-3

projektant:
ELSTO
 UL.JODŁOWA 7 I 62-040 PUSZCZYKOWO
 TEL. 608008180, 618133594
 biuro@elsto.com.pl

inwestor:
 SRODA XXI Sp zo o .
 Środa Wielkopolska Daszyńskiego 5

tytuł:
 OŚWIETLENIE BOISKA HOKEJOWEGO WŚRODZIE WLKP.

projektował / opracował:	nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. Włodzimierz Dąbrowski	16/77/PW	
mgr inż. Tomasz Stojczyk		

nazwa rysunku:
 SCHEMAT SZAFKI SK-3

branża:	faza:	nr rys.:	skala:	data:
ELEKTRYCZNA	PW	E-7	-	05.2012