



OPIS ODRYWIU	ZASILANIE Z ZK-4	KONTROLA NAPIĘCIA	UKŁAD STEROWANIA	OŚWIETLENIE OPRAWA 1kW SK4/1	OŚWIETLENIE OPRAWA 2kW SK4/2	STEROWANIE STYCZNIKIEM	OŚWIETLENIE OPRAWA 2kW SK4/3	OŚWIETLENIE OPRAWA 2kW SK4/4	STEROWANIE STYCZNIKIEM
Pf	7,0			1,0	2,0		2,0	2,0	
Kf	1,0			1,0	1,0		1,0	1,0	
Pz	7,0			1,0	2,0		2,0	2,0	
				50% OŚWIETLENIA			50% OŚWIETLENIA		

SZAFKA SK-4

projektant:
ELSTO
 UL. JODŁOWA 7 I 62-040 PUSZCZYKOWO
 TEL. 608008180, 618133594
 biuro@elsto.com.pl

inwestor:
SRODA XXI Sp zo o .
 Środa Wielkopolska Daszyńskiego 5

tytuł:
OŚWIETLENIE BOISKA HOKEJOWEGO WŚRODZIE WLKP.

projektował / opracował:	nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. Włodzimierz Dąbrowski	16/77/PW	
mgr inż. Tomasz Stójczyk		

nazwa rysunku: SCHEMAT SZAFKI SK-4				
branża:	faza:	nr rys.:	skala:	data:
ELEKTRYCZNA	PW	E-8	-	05.2012